

**Welche Schutzausrüstung ist
am Dekontaminationsplatz geeignet?**

Am Dekontaminationsplatz ist folgende Schutzausrüstung geeignet:

- Feuerwehrfilter ABEK2-P3
- Einmalschutzanzüge



Abb.:
Freiwillige Feuerwehr
Langen



Welche Auslösetemperaturen haben die verschiedenenfarbigen Glasampullen von Sprinkleranlagen?

Abb.: Calanbau Brandschutzanlagen GmbH, Sarstedt

Auslösetemperaturen Sprinkleranlagen-Glasampullen:

Orange:	57 °C
Rot:	68 °C
Gelb:	79 °C
Grün:	93 °C
Blau:	141 °C
Hellviolett:	182 °C
Schwarz:	240–260 °C

Was ist ein Filtergerät?



Abb.: Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck

Ein Filtergerät ist ein umluftabhängiges Atemschutzgerät, das Schadstoffe aus der Luft filtert. Das Filtergerät besteht aus einem Partikel- und/oder Gasfilterteil sowie einem Anschlussstück zur Verbindung mit dem Atemanschluss.

Nennen Sie den Umfang des Beladungssatzes »Strom«.

Der Beladungssatz »Strom« hat folgenden Umfang:

- tragbarer Stromerzeuger (5 kVA, 8 kVA oder höher)
- Abgasschlauch
- Kanister (5 l Kraftstoff)
- zwei Leitungsroller (je 50 m)